ЗРАЗОК

Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001334-22

№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі № / *Registered in the Register*

Термін дії з / *Valid from / valid until*
24 січня 2022 до 23 січня 2025

Продукція / *Product*
Просочувальна вогнебіозахисна речовина БС-13 для дерев'яних елементів горищних покриттів

код УКТ ЗЕД
20.59-67.00
код ДКПП

Відповідає вимогам / *Complies with the requirements*
п. 6.23 ДБН В.1.1-7-2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', пп. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6, 3.5.9, 3.5.10 ГОСТ 30219-95 'Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение', ГОСТ 16363-98 'Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств' щодо I групи вогнезахисної ефективності (підгрупа IB), корозійної дії на метал (показник корозії 0,006 г/(м^2·год) - не викликає корозію металів), індексу поширення полум'я (I = 0 - не поширює полум'я поверхнею), токсичності продуктів горіння (малонебезпечний матеріал) за умови обробляння дерев'яних елементів згідно з ГОСТ 20022.6-93 'Защита древесины. Способы пропитки' способом 'гарячої-холодної ванни' із середнім значенням поглинання просочувальної вогнебіозахисної речовина БС-13 428,31 кг/м^3 (в перерахунку на суху речовину 72,66 кг/м^3)

Виробник продукції / *Manufacturer of the product*
ПП 'Агросинтез-1',
адреса: 04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 4, кв. 33,
код ЄДРПОУ 31815818

Сертифікат видано / *Certificate issued*
ПП 'Агросинтез-1',
адреса: 04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 4, кв. 33,
код ЄДРПОУ 31815818

Додаткова інформація / *Additional information*
Просочувальна вогнебіозахисна речовина БС-13 для дерев'яних елементів горищних покриттів, що виробляється серійно з 24.01.2022 до 23.01.2025 згідно з ГОСТ 28815-96 'Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия'. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності / *Certificate issued by the conformity assessment body*
Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі / *On the basis of*
Протоколи сертифікаційних випробувань від 28.12.2021 № 186-2021 ВЛ Держцентру (атестат акредитації від 30.03.2021 № 202025), від 07.09.2016 №№ 56/3-2016, 156/1-2016 та 03.06.2014 № 63/2Ц/1-2014 НДЦ 'ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА' УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 21.01.2022 № 1479, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 19.11.2021 № 11057с4, Експертне рішення від 21.01.2022 № 11057с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник / *Head*
Артем КОЗЛЕНКО

М.П.

№ 301389

Справжність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (044) 461-91-34

ЗРАЗОК